



Siciliacque



Prot. GERE
A mezzo fax

MPES 2-4
REV 1 del 26-05-14



SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0007798/14
Del 03/11/2014

A Caltacqua S.p.A.
Al Comune di Butera



OGGETTO: interruzione acquedotto Gela-Aragona.

Con la presente si comunica che dalle prime ore del 03/11/14 si è registrato un ammanco di circa 70 l/s lungo l'acquedotto Gela-Aragona, che dai primi sopralluoghi eseguiti non sembra ascrivibile ad una rottura della condotta, ma probabilmente un prelievo doloso nelle zone di Tenutella (Butera) o Falconara (Butera).

Tale ammanco di acqua è stato già registrato altre volte ma essendo la tubazione in materiale plastico (P.R.F.V.) non è stato possibile determinare il punto dell'eventuale allaccio abusivo con il metodo della correlazione, per cui stiamo eseguendo misurazioni di linea alle quali seguirà una campagna di scavi ispettivi.

Per ovviare all'inconveniente si è deciso di realizzare tre manufatti di sezionamento in c.da Desusino, Falconara e Tenutella, in modo da consentire di alimentare le utenze esterne di Caltacqua e la zona industriale di Butera, evitando di mettere in esercizio la rimanente parte di acquedotto che non approvvigiona altre utenze.

La fornitura di acque alle contrade esterne è sospesa.

Prevediamo di potere ripristinare le forniture come di seguito specificato:

- utenza Z.Ind.le Butera: dal pomeriggio del 6/11/2014;
- utenza tenutella (Caltacqua): dal pomeriggio del 6/11/2014;
- utenza Desusino (Caltacqua): dalla notte del 6/11/2014;
- utenza Falconara (Caltacqua): dalla sera del 7/11/2014;

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Butruano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquspa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/09/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

