

Prot DO
A mezzo PEC

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
DO R:
N Prot.: 0012182/19
Del 18/12/2019

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Ad Acquaenna S.c.p.A
Ad Acque di Caltanissetta
A Girgenti Acque

Ai Comuni di Aidone, Agira, Barrafranca, Calascibetta,
Caltanissetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Mazzarino, Piazza
Armerina, Raddusa, Riesi, Valguarnera Caropepe

All'A.S.I. di Dittaino (EN)
Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)
Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)
All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Ancipa.

Con la presente si comunica che purtroppo alle ore 12:00 di oggi abbiamo registrato una nuova ed improvvisa rottura dell'Acquedotto Ancipa in c.da Sparacollo-Crisafi (Troina), dove insiste un pericoloso movimento franoso che ha determinato la rottura di un giunto di saldatura tra due tubazioni.

Per porre rimedio definitivo alla problematica è in corso dal mese di ottobre la progettazione di una variante all'acquedotto. L'iter progettuale si concluderà entro due/tre mesi a causa dei tempi necessari all'esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche ed ambientali al fine di determinare le opere geotecniche e strutturali necessarie al superamento della problematica. Trattandosi di un acquedotto di grosso diametro (DN 900, s=15 mm) non possono essere ipotizzate soluzioni alternative "di fortuna". L'impegno è quello di intervenire riparando il guasto nel più breve tempo possibile.

Ciò ha provocato l'interruzione della fornitura a tutti i comuni ed enti in indirizzo.

Per quanto riguarda il Comune di Caltanissetta rimarranno attive la fornitura dal sistema Madonie Est al serbatoio San Giuliano per 55 l/s e la fornitura tramite l'acquedotto Madonie Ovest al serbatoio Sant'Elia per 35 l/s.


I lavori di riparazione sono stati intrapresi alle ore 14:00 e la loro ultimazione consentirà il ripristino delle forniture ai comuni nei tempi indicati:

- comune Gagliano Castelferrato e Comune di Agira: ripristino entro le ore 08:00 del 19/12/ 2019;
- comune di Enna, Comune di Calascibetta, Consorzio Cb6, Asi Mulinello: ripristino entro le ore 12:00 del 19/12/2019;
- comune di Aidone, Comune di Valguarnera e Comune di Piazza Armerina: ripristino entro le ore 20:00 del 19/12/ 2019;

lup

- comuni di Mazzarino, Riesi e Barrafranca: ripristino entro le ore 12:00 del 19/12/ 2019;
- comune di Caltanissetta (Santa Barbara, Trabonella) : ripristino entro le ore 18:00 del 19/12/19;
- comune di Caltanissetta (Serbatoio San Giuliano): ripristino piena portata entro le ore 20:00 del 19/12/2019;
- Niscemi (riduzione a 5 l/s a fronte dei 13 richiesti): ripristino entro le ore 10:00 del 19/12/2019;
- Utenze acquedotto Gela-Licata (Manfria, Desusino, Tenutella, Falconara, Serenusa), Z.I. Butera: ripristino entro le ore 20:00 del 19/12/ 2019.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)



Data: 18 dicembre 2019, 16:43:21
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: protocollo.prefcl@pec.interno.it
protocollo.prefen@pec.interno.it
acquaenna@pec.acquaenna.it
info@pec.caltaqua.it
girgentiacque@pec.girgentiacque.com
protocollo@pec.aidoneonline.it
protocollo_comune_agira@legalmail.it
comune.barrafranca@pec.aruba.it
protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it
protocollo@pec.comune.caltanissetta.it
protocollo@pec.comune.enna.it
protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it
protocollo@pec.comune.mazzarino.cl.it
info@PEC.comunepiazzaarmerina.it
comuneraddusa@postecert.it
protocollo@pec.comune.riesi.cl.it
comunevalguarnera.en.protocollo@pa.postacertificata.gov.it
caltanissetta@pec.consorziobonificasicilia.it
consorzibonifica6en@pec.it
asienna@pec.it
CC: ranno@siciliacquespa.it
alesso@siciliacquespa.it
argento@siciliacquespa.it
russo@siciliacquespa.it
messineo@siciliacquespa.it
monastero@siciliacquespa.it
viola@siciliacquespa.it
Oggetto: 0012182/19: INTERRUZIONE ESERCIZIO ACQ.TTO ANCIPA
Allegato: 193960.PDF (550.3 KB)

INTERRUZIONE ESERCIZIO ACQ.TTO ANCIPA