



MPES 2-4
REV 1 del 26-05-14

Prot. GERE
A mezzo fax



Protocollo Uscita
GERE R:
N Prot. 0006061/15
Del 28/07/2015

A Caltaqua S.p.A.

OGGETTO: Interruzione acquedotto Gela-Aragona.

Con la presente si comunica che nel pomeriggio del 27/07/15 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Gela-Aragona a causa di una rottura della tubazione in c.da Tenutella nel territorio di Butera, dove nel mese di maggio u.s. era stata effettuato un allaccio fraudolento che aveva determinato la rottura della condotta. Dopo aver effettuato gli scavi per la messa a nudo della condotta si è constatato che la precedente rottura ha generato uno stato tensionale sulla tubazione adiacente che ieri ha avuto un crollo strutturale.

Provvederemo quindi a sostituire un intero tratto di condotta per circa 20 ml. I lavori avranno una durata di ulteriori due giorni, considerato anche il tempo necessario affinché abbia fine la reazione di catalisi della vetroresina.

Di conseguenza prevediamo di potere ripristinare le forniture alle reti esterne di Falconara, Desusino e Tenutella entro le ore 20:00 del 30/07/15.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burruano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000006995/I DEL 29/07/2015 - 08:36 AOO FULL