

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita
AD R:
N Prot. 0008522/15
Del 09/11/2015

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CALTANISSETTA

ALL'ATO DI CALTANISSETTA

AD ACQUE DI CALTANISSETTA

ALLA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Oggetto: aumento parametro di torbidità nelle acque in distribuzione alla città di Caltanissetta.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si comunica quanto appresso.

Questa società con nota del 4 novembre 2015 - prot. n. 8382/15 - ha comunicato che "a causa delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche che interessano il versante orientale della Sicilia, si sta registrando, già da alcuni giorni, in ingresso all'impianto di potabilizzazione di Ancipa, un enorme aumento del valore di torbidità".

Tale circostanza di forza maggiore ha determinato la parziale interruzione dell'impianto di potabilizzazione con conseguente riduzione della portata erogata e la successiva sospensione dell'erogazione al comune di Caltanissetta attraverso l'acquedotto Ancipa.

Al fine di continuare a garantire l'approvvigionamento idrico, seppure con portate ridotte (da circa 140 ls a circa 100 ls), si è proceduto ad alimentare il Comune di Caltanissetta attraverso le condotte Madonie Est e Madonie Ovest.

Le manovre di adeguamento delle portate dal Madonie Ovest e l'utilizzo prevalente di acque sorgentizie del Madonie Est - per sostituire le acque provenienti dal potabilizzatore Ancipa - hanno causato e stanno causando un leggero intorbidimento delle acque erogate. Alla data odierna il parametro di torbidità dell'acqua in arrivo ai serbatoi comunali è pari, dal Madonie Est, a circa 2,1 NTU e, del Madonie Ovest, a circa 0,8 NTU. Pertanto, il valore medio in distribuzione sarà prossimo a 1,5 NTU, valore ampiamente entro i limiti di cui alla comunicazione prot. 1393 inviata dall'ASP di Caltanissetta il 06.11.15.

Si evidenzia infine che la Società, al fine di ovviare alle circostanze eccezionali verificatesi, ha predisposto immediatamente - già a partire dal 4 novembre - tutte le attività tecniche (tra cui anche l'impiego di idonei impianti tecnologici mobili) per il superamento delle problematiche insorte al fine di regolarizzare, entro la fine della settimana corrente, le forniture attraverso l'acquedotto Ancipa.

Cordiali Saluti.

Siciliacque S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Ing. Stefano Albani

