



Prot GERE  
A mezzo PEC

MP GERE 2-4  
REV 1 del 26-05-14

SICILIACQUE SPA



ProtocolloUscita  
GERE R:  
N Prot. 0008969/15  
Del 25/11/2015

Ad Acque di Caltanissetta S.p.A.

Al Comune di Santa Caterina  
Villermosa

**OGGETTO:** interruzione fornitura idrica acquedotto Madonie Est

Con la presente si comunica che nelle prime ore del 25/11/15 si è interrotto il funzionamento dell'acquedotto Madonie Est a causa della rottura della tubazione principale verificatosi all'uscita della galleria Recattivo in territorio di Resuttano con conseguente interruzione della fornitura al comune di Santa Caterina V. ed al serbatoio San Giuliano-Caltanissetta.

Per quanto riguarda il serbatoio San Giuliano si è provveduto a compensare la riduzione con un aumento dal sistema Ancipa.

Considerate le pessime condizioni meteorologiche che imperversano nella zona oggetto di intervento, si stima che la fornitura al comune di Santa Caterina V. potrà essere ripristinata non prima delle ore 08:00 del 27/11/15.

Siciliacque S.p.A.  
Ing. Massimo Eurrmano  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

PROTOCOLLO: 0001119/1 DEL 25/11/2015 - 15:37 AOD FULL