


Prot GERE
A mezzo fax - PEC

MP GERE 2-4
REV 1 del 26-05-14



SICILIACQUE SPA

ProtocolloUscita
GERE R:
N Prot. 0005142/16
Del 25/07/2016

A Caltaqua S.p.A.

Ai Comuni di Barrafranca, Butera, Caltanissetta,
Mazzerino, Riesi, San Cataldo

Al Consorzio di Bonifica 4 (CL)
Al Consorzio di Bonifica 6 (EN)

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto acquedotto Ancipa -bretella Salvatoreillo-Capodarso-

Con la presente si comunica che alle ore 07:00 circa del 24/07/16 si è interrotto l'esercizio della bretella Salvatoreillo-Capodarso che collega l'acquedotto Ancipa al nodo di Cozzo della Guardia per la rottura improvvisa della tubazione, provocando l'interruzione degli acquedotti Blufi e Madonie Ovest con conseguente arresto della fornitura idrica ai comuni ed enti in indirizzo.

I lavori di riparazione sono stati ultimati alle ore 20:00 del 24/07/16 consentendo successivamente il riempimento ed il lavaggio delle condotte.

Le forniture saranno riattivate secondo il secondo quanto indicato di seguito:

- comuni di Barrafranca, Butera, Mazzerino e Riesi: entro le ore 09:30 del 25/07/16
- comuni di Caltanissetta e San Cataldo: entro le ore 14:00 del 25/07/16.

Siciliacque S.p.A.

Ing. Massimo Burrano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280659 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05215080629 - Reg. Imprese di Palermo 05/06/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. euro 400.000.00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000006750/1 DEL 25/07/2016 - 09:15 A00 FUL