



Siciliacque



Prot GERE
A mezzo fax

SICILIACQUE SPA



Protocollo uscita
GERE R:
N Prot. 0008161/16
Del 18/11/2016

Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni di Barrafranca, Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi
Riesi

Al Consorzio di Bonifica 4 CL
All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotto Blufi.

Con la presente si comunica che alle ore 10:00 circa del 18/11/16 si è interrotto il funzionamento dell'acquedotto Blufi a causa della rottura della tubazione in c.da Marcatobianco nel territorio Pietraperzia con conseguente interruzione delle forniture ai comuni ed enti in indirizzo.

In considerazione del tempo necessario per lo svolgimento dei lavori e dei tempi necessari per consentire il lavaggio e la disinfezione della condotta, si prevede che le forniture saranno riattivate come di seguito indicato:

- comuni di Barrafranca, Mazzarino, Riesi, Consorzio di Bonifica 4 (CL): entro le ore 12:00 del 19/11/16
- comune di Gela (Capo Soprano e Montelungo, in disservizio dalle ore 11:45 del 17/11/16): entro le ore 20:00 del 18/11/16 ripristino 50% della fornitura. Entro le ore 22:00 del 19/11/16 ripristino 100% della fornitura
- comune di Niscemi: entro le ore 18:00 del 19/11/16;
- utenze territorio di Butera (ASI, Tenutella, Desusino e Manfria): entro le ore 24:00 del 19/11/16.

Siciliacque S.p.A.

lpg Massimo Barruano

SICILIACQUE S.p.A.

Sede Legale e Uffici: via G. di Marzo, 35 - 90144 PALERMO - tel. +39091 28081 fax +39091 280859 - www.siciliacquespa.it
C.F./P.IVA 05216080829 - Reg. Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 - Cap. Soc. : euro 400.000,00 int. vers.

PROTOCOLLO: 000010773/I DEL 18/11/2016 - 11:02 A00 FULL A00FULL



Data: Ven 18/11/2016 10:57
Da: siciliacque@siciliacquespa.com
A: info@pec.caltaqua.it
Cc: ranno@siciliacquespa.it
Oggetto: 0008161/16: INTERRUZIONE ESERCIZIO
ACQUEDOTTO BLUFI SI ALLEGANO ALTRI
INDIRIZZI

Allegato/i: 131270.PDF(*dimensione 264 KB*)

si allega nota in oggetto